



ORIGINAL


orig.

San Ramón de la Nva. Orán, 8 de junio de 2026

A la Secretaria de Hacienda

C.P.N. Vanesa Retamozo

S/D



ASUNTO: Pedido de adoquines para bacheo.

Por medio de la presente, me dirijo a usted con el fin de informar sobre el estado de deterioro detectado en la calzada de adoquines de diversos sectores de nuestra ciudad y, consecuentemente, solicitar los materiales necesarios para proceder a su urgente reparación y bacheo.

1. Relevamiento Técnico y Diagnóstico

Tras las inspecciones de campo realizadas por el equipo técnico, se han constatado hundimientos, desprendimientos y deformaciones estructurales en el pavimento articulado (adoquines) de los siguientes tramos:

- **Pasaje Jujuy (entre Güemes y Eguñes):** Se observa acumulación de humedad y desplazamiento de piezas por fallas en la capa de arena de asiento, generando baches que exponen el tránsito a riesgos.
- **Pasaje Alem (desde Pueyrredón hasta Bustamante):** Presenta deformaciones por carga y pérdida notable del material de sellado entre juntas, lo que ha aflojado el entablado de adoquines.
- **Pasaje A. Argentina:** Presenta deformaciones por carga y pérdida notable del material de sellado entre juntas, lo que ha aflojado el entablado de adoquines.
- **Calle Santa Fe (entre Alvarado y Arenales):** Hundimientos puntuales pronunciados que requieren el levantamiento completo del sector afectado; compactación de la base y reasentamiento.
- **Calle Martín Fierro (entre Córdoba e Italia):** pavimento deteriorado con apertura de calzadas en algunos sectores.
- **Calle Córdoba (Belisario Roldán y Segundo Sombra):** pavimento deteriorado, paños desnivelados.
- **Calle Belisario Roldán (entre Constituyente y Córdoba):** ídem.

ING. ENRIQUE CASTRO
SUB.SEC. INFRAESTRUCTURA
MUNICIPALIDAD DE ORÁN




Para garantizar la durabilidad de la intervención, se procederá con la metodología estándar: remoción de las piezas afectadas, saneamiento y compactación de la subbase, colocación de nueva cama de asiento, recolocación (y reposición en caso de roturas) de los adoquines, y el posterior sellado de juntas.

2. Solicitud de Materiales

Para ejecutar las tareas de bacheo programadas para los frentes mencionados, se solicita el acopio y entrega de los materiales descrito en nota de pedido.

Atentamente,
Área de Infraestructura/unidad Operativa
Municipalidad de Orán


ING. ENRIQUE CASTRO
SUB. SEC. INFRAESTRUCTURA
MUNICIPALIDAD DE ORÁN



ORIGINAL

Pedido de Adquisición

2026-00004614

Para uso interno, no válido como Orden de Compra

Fecha: **08/06/2026**
Solicitado Por: **Gamarra Franco Fernando**
Motivo:
Oficina: **Sub.Secretaria de Infraestructura**
Estado: **Normal**
Nº Orden Compra:


Destino: **Destino: Para Bacheo en pje. Jujuy, Alem y Argentina y calles: Santa Fe, Martin Fierro, Cordoba y Belisario Roldan.**
Solicita: **Arq. Gamarra Franco.**


Descripción	Rubro	Subrubro	Cantidad
Adoquin 8x10x20 para transito pesado	Herramientas y Materiales	Materiales	720,00 m2

Firma del Secretario:

Firma del Director o Jefe:


ING. ENRIQUE CASTRO
SUB.SEC. INFRAESTRUCTURA
MUNICIPALIDAD DE ORÁN


GAMARRA FRANCO FERNANDO
ENCARGADO DE PROYECTOS
RESOLUCIÓN N° 186
Municipalidad de Orán



MUNICIPALIDAD DE ORÁN
 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS
 PLANO N° 1

		Fecha	Nombre	Municipalidad de q S.R. de la Nueva Orán	Secretaria de infraestructuras
	Dib.	02/06/26	M.M.O Cristian E. Duran		
	Rev.				
	Apr.				
	Escala:				Esquema de Ubicación En Planta
	1:100	OBRA : Bacheo de adoquines en Pasajes: Jujuy y Alem , y en Calle Santa FE			Plano N° 1
 Tol: Rug:					

[Handwritten signature]
C.P.N. M. LAURA CALAMARI
SUB SECRETARIA DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE GRAN

C.P.N. M. LAURA CALAMAR
SUB SECRETARIA DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE GRAN